

Znak sprawy: **PODGiK.6630.161.2023**

**ŁUKÓW** dnia, 2023-10-10

**PROTOKÓŁ**  
z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu **2023-10-10**

Wnioskodawca: KONSTECH Konstrukcje Inżynierskie Konrad Skwarek  
21-400 Łuków  
ks. Stanisława Brzóska 18/4

Inwestor: Urząd Gminy Łuków Referat Gospodarki i Przedsiębiorczości  
21-400 Łuków  
władza 12

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej  
Przewodniczący narady: - Leszek Nurzyński - Główny Specjalista Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodez. i Kartogr.

Nr gminy	Nr obręb	Działka	Nazwa gminy	Nazwa obręb
052	4	2559	ŁUKÓW	Dziekanów
052	4	1364/2	ŁUKÓW	Dziekanów
052	4	1362/2	ŁUKÓW	Dziekanów
052	4	1360/6	ŁUKÓW	Dziekanów
052	4	1358/2	ŁUKÓW	Dziekanów
052	4	1356	ŁUKÓW	Dziekanów
052	4	1354	ŁUKÓW	Dziekanów
052	4	1352	ŁUKÓW	Dziekanów
052	4	1350/1	ŁUKÓW	Dziekanów
052	4	1350/2	ŁUKÓW	Dziekanów
052	4	1348	ŁUKÓW	Dziekanów
052	4	1346/2	ŁUKÓW	Dziekanów
052	4	1344/2	ŁUKÓW	Dziekanów
052	4	1342	ŁUKÓW	Dziekanów
052	4	1340/1	ŁUKÓW	Dziekanów
052	4	1338	ŁUKÓW	Dziekanów
052	4	1336/3	ŁUKÓW	Dziekanów
052	4	1334/2	ŁUKÓW	Dziekanów
052	4	1332	ŁUKÓW	Dziekanów
052	4	1330/2	ŁUKÓW	Dziekanów
052	4	1328/1	ŁUKÓW	Dziekanów
052	4	1326	ŁUKÓW	Dziekanów
052	4	1324	ŁUKÓW	Dziekanów
052	4	1322	ŁUKÓW	Dziekanów
052	4	1244	ŁUKÓW	Dziekanów
052	4	1320	ŁUKÓW	Dziekanów
052	4	1318	ŁUKÓW	Dziekanów

052	4	1316	ŁUKÓW	D bie
052	4	1314	ŁUKÓW	D bie
052	4	1312/1	ŁUKÓW	D bie
052	4	1310	ŁUKÓW	D bie
052	4	1308	ŁUKÓW	D bie
052	4	1306	ŁUKÓW	D bie
052	4	2563	ŁUKÓW	D bie
052	4	1300	ŁUKÓW	D bie
052	4	1298/2	ŁUKÓW	D bie
052	4	1296	ŁUKÓW	D bie
052	4	1294	ŁUKÓW	D bie
052	4	1292/3	ŁUKÓW	D bie
052	4	1290/1	ŁUKÓW	D bie
052	4	1288	ŁUKÓW	D bie
052	4	1286	ŁUKÓW	D bie
052	4	1284	ŁUKÓW	D bie
052	4	1282/2	ŁUKÓW	D bie
052	4	1282/1	ŁUKÓW	D bie
052	4	1280	ŁUKÓW	D bie
052	4	1278	ŁUKÓW	D bie
052	4	1276/2	ŁUKÓW	D bie
052	4	1276/1	ŁUKÓW	D bie
052	4	1272	ŁUKÓW	D bie
052	4	1270	ŁUKÓW	D bie
052	4	1268	ŁUKÓW	D bie
052	4	1266	ŁUKÓW	D bie
052	4	1264	ŁUKÓW	D bie
052	4	1262	ŁUKÓW	D bie
052	4	1260	ŁUKÓW	D bie
052	4	1258/1	ŁUKÓW	D bie
052	4	1256	ŁUKÓW	D bie
052	4	1254	ŁUKÓW	D bie
052	4	1252	ŁUKÓW	D bie
052	4	1250	ŁUKÓW	D bie
052	4	1248	ŁUKÓW	D bie
052	4	1246	ŁUKÓW	D bie
052	4	1242	ŁUKÓW	D bie
052	4	1240	ŁUKÓW	D bie
052	4	1238	ŁUKÓW	D bie
052	4	1236	ŁUKÓW	D bie
052	4	1234/3	ŁUKÓW	D bie
052	4	1234/6	ŁUKÓW	D bie
052	4	1234/5	ŁUKÓW	D bie
052	4	1232/2	ŁUKÓW	D bie
052	4	1230	ŁUKÓW	D bie
052	4	1228	ŁUKÓW	D bie
052	4	1226	ŁUKÓW	D bie
052	4	1224/3	ŁUKÓW	D bie
052	4	1224/2	ŁUKÓW	D bie

052	4	1222/2	ŁUKÓW	D bie
052	4	1220/1	ŁUKÓW	D bie
052	4	1218	ŁUKÓW	D bie
052	4	1216	ŁUKÓW	D bie
052	4	1214	ŁUKÓW	D bie
052	4	1212	ŁUKÓW	D bie
052	4	1210	ŁUKÓW	D bie
052	4	1208	ŁUKÓW	D bie
052	4	1206/2	ŁUKÓW	D bie
052	4	1204	ŁUKÓW	D bie
052	4	1202	ŁUKÓW	D bie
052	4	1200	ŁUKÓW	D bie
052	4	1198	ŁUKÓW	D bie
052	4	1196	ŁUKÓW	D bie
052	4	1194	ŁUKÓW	D bie
052	4	1192	ŁUKÓW	D bie
052	4	1190	ŁUKÓW	D bie
052	4	1188	ŁUKÓW	D bie
052	4	1186	ŁUKÓW	D bie
052	4	1184	ŁUKÓW	D bie
052	4	1182	ŁUKÓW	D bie
052	4	1180	ŁUKÓW	D bie
052	4	1178	ŁUKÓW	D bie
052	4	1176	ŁUKÓW	D bie
052	4	1174	ŁUKÓW	D bie
052	4	1172	ŁUKÓW	D bie
052	4	1170	ŁUKÓW	D bie
052	4	1168	ŁUKÓW	D bie
052	4	1166	ŁUKÓW	D bie
052	4	1164	ŁUKÓW	D bie
052	4	1162	ŁUKÓW	D bie
052	4	1160	ŁUKÓW	D bie
052	4	1158	ŁUKÓW	D bie
052	4	1156	ŁUKÓW	D bie
052	4	1154	ŁUKÓW	D bie
052	4	1152	ŁUKÓW	D bie
052	4	1150/2	ŁUKÓW	D bie
052	4	1148	ŁUKÓW	D bie
052	4	1146	ŁUKÓW	D bie
052	4	1144	ŁUKÓW	D bie
052	4	1142/3	ŁUKÓW	D bie
052	4	1142/2	ŁUKÓW	D bie
052	4	1140	ŁUKÓW	D bie
052	4	1138	ŁUKÓW	D bie
052	4	1136	ŁUKÓW	D bie
052	4	1134/1	ŁUKÓW	D bie
052	4	1132/3	ŁUKÓW	D bie
052	4	1130/3	ŁUKÓW	D bie
052	4	1477	ŁUKÓW	D bie

Opis przedmiotu narady:

1 sie inna: kanał technologiczny

Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Lp	Nazwa Instytucji Osoba reprezent.	Imi , nazwisko uzgadniaj cego Data	Stanowisko uczestnika
	Zarz d Dróg Wojewódzkich w Lublinie	Sławomir Denisiuk  2023-10-10 07:13:25	brak uwag
1	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce	Ireneusz Wójcik  2023-10-03 13:31:03	brak uwag
2	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie Gazownia w Łukowie	Wiesław Ławecki  2023-10-09 11:17:05	brak uwag
3	Orange Polska S.A.		Nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.
4	Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii	Andrzej Aftyka  2023-10-05 11:49:55	Kanał technologiczny nie koliduje i nie krzy uje si z LRSS.
5	Fibee I sp. z o o.	Mateusz Horbal  2023-10-04 16:35:57	Warunki Techniczne jakie nale y spełni przy realizacji robót na infrastrukturze FIBEE I SP Z O.O.:  1. Lokalizacj podziemnych urz dze telekomunikacyjnych nale y potwierdzi w terenie za pomoc przekopów próbnych. 2. Inwestor/Wykonawca zobowi zany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury FIBEE I SP Z O.O. w sposób umo liwiaj cy dalsz eksploatacj , konserwacj , modernizacj czy napraw . 3. Termin prac nale y zgłosi , z co najmniej 3- tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11 oraz prace- planowe@fiberhost.com. 4. Zobowi zuje si Inwestora i Wykonawc robót do prowadzenia prac w sposób wykluczaj cy mo liwo powstania awarii sieci lub urz dze FIBEE I SP Z O.O. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robót, infrastruktury FIBEE I SP Z O.O.

			<p>należy zabezpieczyć i bezwzględnie powiadomić FIBEE I SP Z O.O. tel. (61) 222 11 90. Inwestor ponosi odpowiedzialność materialną i karną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzenia infrastruktury FIBEE I SP Z O.O. w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które mogłyby powstać w przyszłości na skutek przeprowadzonych robót w tym strat tytułem braku transmisji, tj. w szczególności ci strat powstałych w związku z karami wynikającymi z umów z INEA z abonentami Service-Level Agreement.</p> <p>5. Wszelkie prace wykonywane w pobliżu infrastruktury FIBEE I SP Z O.O. (skrzyżowania lub zbliżenia) czy też prace związane z przebudową infrastruktury należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, z należytą ostrożnością, zachowując normatywne odległości, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej właściciela (FIBEE I SP Z O.O.). Koszt płatnego nadzoru wynosi 200 zł netto + VAT za jedną roboczogodzinę. Zabezpieczyć dwudzielnymi rurami grubościnnymi na koszt Inwestora. Przed zasypianiem miejsca zabezpieczone podlegają odbiorowi przez służby techniczne FIBEE I SP Z O.O.</p> <p>6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia FIBEE I SP Z O.O. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić FIBEE I SP Z O.O. w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.</p> <p>7. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych FIBEE I SP Z O.O., Inwestor opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie z normą ZN-15/OPL-004, która musi być uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela FIBEE I SP Z O.O. oraz zleci wykonanie robót firmie specjalistycznej na własny koszt. W przypadku konieczności poniesienia kosztów przez FIBEE I SP Z O.O., Inwestor przedstawi ich skosztorysowaną wartość do akceptacji przez FIBEE I SP Z O.O.</p> <p>8. Ewentualne przebudowy kabli światłowodowych należy dokonać w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).</p> <p>9. Ewentualne prace związane z przebudową infrastruktury zostaną protokołarnie odebrane przez osobę wskazaną przez właściciela infrastruktury (FIBEE I SP Z O.O.).</p> <p>10. W przypadku konieczności przebudowy sieci, po zakończeniu prac Inwestor jest zobowiązany do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci która jest warunkiem odbioru prac.</p> <p>11. Zmiany posadowienia istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej należy powykonawczo nanieść na mapy i dostarczyć do FIBEE I SP Z O.O. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesięcy od zakończenia prac.</p>
6	Starostwo Powiatowe w Łukowie Wydział Budownictwa i Architektury	<p>Paweł Durka</p> <p>2023-10-09 09:32:56</p>	brak uwag

7	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łukowie	Grzegorz Załuski  2023-10-09 08:54:15	brak uwag
8	Wójt Gminy Łuków		Nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.
9	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Łukowie		Nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.
10	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Radzynie Podlaskim		Nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.

Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele według listy "Uczestnicy narady koordynacyjnej".

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

1. Prace ziemne w rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego i na skrzyżowaniach z uzbrojeniem już istniejącym należy prowadzić ściśle pod nadzorem odpowiednich branż z zachowaniem normatywnych odległości,
2. W czasie robót ziemnych należy chronić znaki geodezyjne,
3. Roboty ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodliwy drzewom lub krzewom (art. 87a. ust.1 ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody Dz.U. nr 92 poz.880 z późniejszymi zmianami),
4. Jednostka wykonawstwa geodezyjnego przed wykonaniem zlecenia tymczasem powinna sprawdzić aktualność planu sytuacyjnego z baz PODGiK, w szczególności z baz GESUT.

Załącznikiem do niniejszego protokołu jest cz. graficzna zawierająca propozycje usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.