

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin
tel. 22 444 33 33, faks 81 445 21 33

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
tel. 81 445 22 43, 81 445 22 15
lublin@psgaz.pl

Gmina Łuków
ul. Świdrska 12
21-400 Łuków

Wasz znak:

Lublin, 02.08.2024 r.

Nasz znak: PSGLU.ZMDZ.763.148Z.1.24

Dot.: uzgodnienia inwestycji i warunków technicznych zabezpieczenia infrastruktury gazowniczej w związku z planowaną inwestycją drogową pn; „Budowa drogi w m. Gręźówka”, na działkach nr 93, 132 w miejscowości Gręźówka -Kolonja gmina Łuków.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.07.2024 r. w sprawie określenia warunków technicznych dla planowanej inwestycji drogowej w rejonie jw. PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie informuje, iż:

1. Uzgadniamy planowaną inwestycję budowy infrastruktury drogowej na działkach nr 93, 132 w miejscowości Gręźówka -Kolonja gmina Łuków zgodnie z przedstawionym załącznikiem graficznym – bez konieczności przebudowy oraz dodatkowego zabezpieczenia istniejącej infrastruktury gazowniczej.
2. Informujemy, że w zakresie inwestycji zlokalizowana jest istniejąca sieć gazowa średniego ciśnienia dn 90 PE – przejście wzdłużne oraz przejście poprzeczne (1 szt.).
3. Należy zachować istniejące przykrycie oraz oznakowanie sieci gazowej (słupki znacznikowe, tabliczki). Skrzynki uliczne od sączków wężowych i armatury dostosować do nowego zagospodarowania i projektowanej niwelety terenu.
4. Projektowanie innego uzbrojenia podziemnego oraz elementów zagospodarowania terenu, tzn. zbliżenia i skrzyżowania z istniejącą siecią gazową, winny być wykonane w sposób bezkolizyjny w stosunku do istniejącej infrastruktury gazowniczej ze szczególnym uwzględnieniem zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie” (Dz. U. 2013.640 z dnia 04.06.2013 r.).
5. Należy zachować odległości:
 - poziomą - min. 0,5 m od projektowanych elementów zagospodarowania i uzbrojenia terenu: projektowanych elementów kanału technologicznego od istniejącego gazociągu.

- pionową – na skrzyżowaniach min. 0,2 m, pomiędzy elementami projektowanego uzbrojenia a powierzchnią zewnętrzną gazociągu - w przypadku niezachowania minimalnej odległości pionowej należy wystąpić o niezależne warunki techniczne przebudowy gazociągu.

Kąt skrzyżowania projektowanego uzbrojenia z gazociągiem nie powinien być mniejszy niż 60°. Należy dążyć, aby kąt ten zbliżony był do 90°.

Ostateczne uzgodnienie elementów uzbrojenia terenu może nastąpić jedynie na posiedzeniu Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu.

6. W miejscu skrzyżowania projektowanego kanału technologicznego z gazociągiem (układanego zarówno pod jak i nad infrastrukturą gazowniczą), przewody te należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez założenie na nich rur osłonowych z tworzywa sztucznego (np. rura z PE lub AROT) o długości po min. 1,0 m od osi skrzyżowania mierząc prostopadle do osi gazociągu.
7. Na 7 dni przed rozpoczęciem robót należy bezwzględnie powiadomić w formie pisemnej Gazownię podając imiennie osoby sprawujące funkcje techniczne na budowie – Gazownia w Łukowie ul. Cieszkowizna 115 B, 21-400 Łuków, e-mail: gazownia.lukow@psgaz.pl.
8. Podczas prowadzenia prac ziemnych w pobliżu istniejącego gazociągu zachować szczególną ostrożność, a w bezpośredniej bliskości prace prowadzić ręcznie, pod nadzorem pracownika Gazowni.
9. W przypadku uszkodzenia infrastruktury gazowniczej nasz Zakład wykona niezbędne prace naprawcze na koszt Inwestora/Wykonawcy.
10. Zastrzegamy sobie bezwzględne prawo do rozbiórki nawierzchni nad gazociągiem w przypadku prowadzenia prac eksploatacyjnych, włączeniowych i awaryjnych lub stwierdzenia jakiegokolwiek nieszczelności.
11. Przypominamy, że wszelkie zmiany sposobu zagospodarowania terenu w rejonie gazociągów należy uzgadniać w OZG w Lublinie.
12. Niniejsze uzgodnienie/warunki są ważne jedynie z załącznikiem graficznym – mapa z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

Bartłomiej Szulc – tel. 81 44 52 243 lub bartlomiej.szulc@psgaz.pl

Z poważaniem



Elektronicznie podpisany przez:

Paweł Antoni Motyka

Data:

2024-08-05 13:2:19

Do wiadomości:

- Gazownia w Łukowie w.e.
- ZMDZ a/a

Załącznik:

- Mapa z projektowanym zagospodarowaniem terenu – 1 szt.
- Przekrój skrzyżowania – 1 szt.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.

