

Znak postępowania: **PI.271.1.12.2025**

**- do wszystkich Wykonawców -**

**dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie nawierzchni bitumicznej wybranych odcinków dróg”.

- A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający:** Gmina Łuków, ul. Świdorska 12, 21-400 Łuków, **przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – dalej „SWZ” wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

**Pytania z dnia 24.09.2025 r.:**

**Dot. cz. 5 Budowa drogi w m. Ryżki – dz. nr 51/19 ul. Zawadzkich**

**Pytanie nr 1:**

Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie warstwy ścieralnej o gr. 4 cm. Przedmiar wskazuje, na wykonanie wyłącznie warstwy wiążącej. Prosimy potwierdzić, że zamówienie nie obejmuje wykonanie warstwy ścieralnej.

**Odpowiedź:**

Warstwa ścieralna nie jest objęta przedmiarem zamówienia.

**Dot. cz. 7 Przebudowa drogi gminnej w m. Zalesie – dz. nr 703**

**Pytanie nr 2:**

Prosimy wskazać w jaki sposób należy odtworzyć warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni po wykonanej kanalizacji sanitarnej.

**Odpowiedź:**

Należy wykonać warstwę odsączającą, podbudowę z betonu C16/20 wraz z regulacją pokryw. Zamawiający zamieszcza skorygowane przedmiary robót.

**Pytanie nr 3:**

Wg SWZ należy wykonać nawierzchnię o grubości 5 cm. Przedmiar robót wskazuje na konieczność wykonania warstwy o grubości 4 cm. Proszę wyjaśnienie rozbieżności.

**Odpowiedź:**

Należy wykonać warstwę o grubości 5 cm. Zamawiający zamieszcza skorygowane przedmiary robót.

**Dot. cz. 8 Przebudowa drogi gminnej w m. Gręzówka – dz. nr 223 ul. Nowa i 377 ul. Wschodnia**

**Pytanie nr 4:**

Ul. Nowa - wg SWZ zadanie polega na wykonaniu m.in. nakładki bitumicznej gr. 5 cm na części nawierzchni po wcześniejszym frezowaniu na długości 820m. Wg Dokumentacji projektowej (plan sytuacyjny) długość odcinka wynosi 440,0m. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności

**Odpowiedź:**

Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją na długości 820 m.

**Pytanie nr 5:**

Przedmiar robót wskazuje wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm zamiast 5 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odpowiedź:**

Należy wykonać warstwę o grubości 5 cm. Zamawiający zamieszcza skorygowane przedmiary robót.

**Dot. cz. 10 Przebudowa drogi gminnej w m. Świdry – dz. nr 979/1, 829/5**

**Pytanie nr 6:**

Wg SWZ zadanie polega na wykonaniu nakładki bitumicznej gr. 5 cm. Przedmiar robót wskazuje wykonanie warstwy ścieralnej gr 4 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności

**Odpowiedź:**

Należy wykonać warstwę o grubości 5 cm. Zamawiający zamieszcza skorygowane przedmiary robót.

- B. W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SWZ, a mianowicie:**

**w rozdziale 14 pkt. 2 SWZ przed zmianą jest:**

Termin składania ofert: 25.09.2025 r., godz. 10:00.

**w rozdziale 14 pkt. 2 SWZ po zmianie jest:**

Termin składania ofert: **29.09.2025 r.**, godz. 10:00.

**w rozdziale 14 pkt. 3 SWZ przed zmianą jest:**

Termin otwarcia ofert: 25.09.2025 r., godz. 10:30.

**w rozdziale 14 pkt. 3 SWZ po zmianie jest:**

Termin otwarcia ofert: **29.09.2025 r.**, godz. 10:30.

- C. Powyższe zmiany powodują zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:**

**w rozdziale 15, pkt. 1 SWZ przed zmianą jest:**

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 25.10.2025 r.**

**w rozdziale 15, pkt. 1 SWZ po zmianie jest:**

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 29.10.2025 r.**

- D. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr Ogłoszenie nr 2025/BZP 00416848/01 z dnia 10 września 2025 oraz zmiany terminów w postępowania zamieszczonym.**

*Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 2025-09-24 w module BZP dostępnym na platformie eZamówienia pod numerem 2025/BZP 00439888/01*

**E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.**

WÓJT  
  
mgr Mariusz Ostak

.....  
(podpis kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)