

**GMINA ŁUKÓW**  
21-400 Łuków, ul. Świderska 12  
Regon 711582440, NIP 8251997986

Łuków, dnia 19.01.2026 r.

Znak postępowania: **PI.271.1.1.2026**

**- do wszystkich Wykonawców -**

**dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne pn. „**Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą do zarządzania gospodarką wodno-kanalizacyjną**”.

- A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zmian.), – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający:** Gmina Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków, **przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – dalej „SWZ” wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

**Pytanie z dnia 16.01.2026 r.:**

Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie. Zamawiający w odpowiedziach z dnia 08.01.2026 dopuścił wykonanie jednej roboty budowlanej polegającej na budowie/przebudowie sieci wodociągowej o wartości minimalnej 1 000 000 zł brutto. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełnienie warunku zdolności technicznej JEDNEJ roboty budowlanej polegającej na budowie sieci kanalizacji o wartości minimalnej 1 000 000 zł brutto.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

**Kolejne pytanie z dnia 16.01.2026 r.:**

Zwracamy się z prośbą o ponowną weryfikację oraz doprecyzowanie wymagań dotyczących liczby jednoczesnych zdalnych użytkowników WWW łączących się z systemem SCADA w celu podglądu pracy pompowni co umożliwi:

- właściwy dobór licencji SCADA,
  - zaprojektowanie adekwatnej architektury systemu,
  - przygotowanie porównywalnych i uczciwych ofert przez wszystkich Wykonawców.
- Zwracamy się także z prośbą o weryfikację udzielonych już odpowiedzi, które nie są jednoznaczne (używanie słowa preferowane).

**Uzasadnienie**

Licencjonowanie komercyjnych systemów SCADA z dostępem WWW odbywa się w oparciu o liczbę jednoczesnych sesji, a nie całkowitą liczbę zdefiniowanych użytkowników. Każda aktywna sesja WWW, po uwierzytelnieniu użytkownika, rezerwuje zasoby serwera aplikacyjnego, w szczególności pamięć operacyjną i moc obliczeniową.

W praktyce jeden użytkownik WWW może zajmować od około 1 do 2 GB pamięci RAM, w zależności od stopnia złożoności aplikacji, liczby wizualizacji oraz funkcji analitycznych. Wymóg zapewnienia „nieograniczonej” liczby jednoczesnych użytkowników skutkowałby koniecznością zastosowania wieloserwerowej, dynamicznie skalowalnej infrastruktury o bardzo dużych zasobach, co jest rozwiązaniem nieadekwatnym do typowych systemów SCADA i nie znajduje potwierdzenia w ofertach rynkowych. Wykonawca nie spotkał się dotychczas z systemem SCADA oferującym nielimitowaną liczbę jednoczesnych klientów WWW bez określenia górnego limitu technicznego lub licencyjnego. Wymóg Zamawiającego wydaje się nieadekwatny do potrzeb. Zamawiający udzielił odpowiedzi wprowadzających niejednoznaczność w postaci: „preferowane jest rozwiązanie nielimitujące ilości użytkowników w tym samym czasie” „system monitoringu ma być dostępny zdalnie za pośrednictwem WWW dla nieograniczonej ilości użytkowników”

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje wcześniejsze wyjaśnienia treści SWZ.

- B. W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SWZ, a mianowicie:**

**w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:**

Termin składania ofert: **20.01.2026 r., godz. 09:00.**

**w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:**

Termin składania ofert: **22.01.2026 r., godz. 09:00.**

**w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:**

Termin otwarcia ofert: **20.01.2026 r., godz. 09:15.**

**w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:**

Termin otwarcia ofert: **22.01.2026 r., godz. 09:15.**

- C. Powyższe zmiany powodują zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:**

**w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:**

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 19.02.2026 r.**

**w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:**

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 21.01.2026 r.**

- D. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr Ogłoszenie nr 2026/BZP 00005982/01 z dnia 2026-01-05 oraz zmiany terminów w postępowania zamieszczonym.**

*Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 19.01.2026 r. w module BZP dostępnym na platformie eZamówienia.*

- E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.**



WÓJT  
mgr Mariusz Osiak

.....  
(podpis kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)