

GMINA ŁUKÓW  
21-400 Łuków, ul. Świderska 12  
Regon 711582440, NIP 8251997986

Łuków, dnia 17.02.2026 r.

Znak postępowania: **PI.271.1.2.2026**

- do wszystkich Wykonawców -

**dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej szkół na terenie Gminy Łuków”.

- A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), – dalej „ustawa Pzp”,  
**Zamawiający:** Gmina Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków, przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – dalej „SWZ” wraz z udzielonymi odpowiedziami.

**Pytania z dnia 16.02.2026 r.:**

1. Czy liczniki energii elektrycznej należy wpiąć w SZE?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że liczniki energii elektrycznej należy wpiąć w SZE.

2. Czy wodomierze należy wpiąć w SZE?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że wodomierze należy wpiąć w SZE.

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.
- C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

**ZASTĘPCA WÓJTY**

*Janusz Jezierski*

(podpis kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)