



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

GMINA ŁUKÓW
21-400 Łuków, ul. Świderska 12
Regon 711582440, NIP 8251997986

Łuków, dnia 05.01.2026 r.

Znak postępowania: **PI.271.1.24.2025**

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne pn. „**Poprawa efektywności energetycznej szkół na terenie Gminy Łuków**”.

- A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), – dalej „ustawa Pzp”,
Zamawiający: Gmina Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków, **przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – dalej „SWZ” wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytania z dnia 05.01.2026 r.:

Proszę o udostępnienie dla budynku szkoły w Zalesiu rzutów z wymiarami stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej.

Odpowiedź:

Zamawiający oświadczenia że udostępnił wszystkie dostępne materiały projektowe.

Zamawiający udzielając odpowiedzi na pytania dotyczące grubości i współczynnika przewodzenia ciepła materiałów izolacyjnych kazał dostosować się do pkt. 9.1 audytu energetycznego. Problem jest znacznie szerszy, ponieważ na przykładzie szkoły w Aleksandrowie przedmiar zakłada wykonanie ocieplenia stropu wełną grubości 10 cm, projekt wełną grubości 18 cm, natomiast w audycie brak jest jakiej kol wiek informacji o dociepleniu stropu wełną, natomiast w podpunkcie 5 jest napisane, żeby ocieplić stopodach w ilości 867m2 styropapą, a nie ma o tym mowy w przedmiarze i projekcie.

Czy Zamawiający poprawi przedmiar robót, żeby każdy wykonawca jednakowo wycenił roboty i Zamawiający określił rzeczowy zakres przedmiotu zamówienia?

Skoro w audycie nie ma mowy od dociepleniu stopu wełną to należy ocieplać strop w ilości 1361,30 m2 wełną czy być może należy ocieplić stropodach styropapą w ilości 867m2, czy być może Zamawiający będzie wymagał docieplenia stropodachu styropapą a dodatkowo ocieplenia stropu wełną? Proszę o rzeczowe określenie zakresu przedmiotu Zamówienia.

Odpowiedź:

Należy przyjąć wełnę grubości 18 cm i należy przyjąć w szkole w Aleksandrowie ocieplenie stropu wełną mineralną w ilości 867m2.

Opis robót wskazany w pkt. 9.1 audytu energetycznego zakłada wprowadzenie systemu Zarządzania Energią w budynku. Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy montażu tego systemu?

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wymagał SZE zgodnego z audytem.



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.
- C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

WOJT

M. Ostak
mgr Mariusz Ostak

.....
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)