



LU.ZUZ.1.4211.3.2023.EP

**OBWIESZCZENIE**

**Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie**

**z dnia 04 kwietnia 2023 r.**

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej otrzymało wniosek złożony przez Pana Kazimierza Jakubiak prowadzącego działalność gospodarczą pn. P.U.H. „MEL – KAN” Kazimierz Jakubiak, w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z decyzji pozwolenia wodnoprawnego Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 11.01.2021 r., znak: LU.ZUZ.1.4210.96m.2020.PS, wydanej Gminie Łuków na wykonanie urządzenia wodnego tj.: wylotu kanału ścieków oczyszczonych do rzeki Krzny Północna – działka nr ewid. 355 w m. Gołaszyn, gm. Łuków oraz na usługę wodną obejmującą wprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków w m. Gołaszyn wylotem do rzeki Krzna Północna w km 30+765 – dz. nr ewid. 355 w m. Gołaszyn, gm. Łuków, w ilości:

$$Q_{\text{sek. max.}} = 0,01325 \text{ m}^3/\text{s},$$

$$Q_{\text{d śr.}} = 600,00 \text{ m}^3/\text{d},$$

$$Q_{\text{śrd r.}} = 219000 \text{ m}^3/\text{rok}$$

o następujących dopuszczalnych wskaźnikach poszczególnych zanieczyszczeń:

- BZT<sub>5</sub> < 25 g mg/l;
- ChZT < 125 mg/l;
- zawiesina ogólna < 35 mg/l;
- węglowodory ropopochodne < 15 mg/l.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 411a ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31.03.2023 r. (data złożenia uzupełnionego wniosku) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w tej sprawie.

Wniosek oraz załączone do niego dokumenty są dostępne do wglądu w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej przy ul. Sitnickiej 71.

Zawiadamiając o powyższym zwraca się uwagę, że wnioski lub uwagi w ww. sprawie można wnosić w terminie 7 dni od daty umieszczenia obwieszczenia do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej.

**umieszczenie na tablicy ogłoszeń**

w terminie od 11.04.2023r. do 18.04.2023r.

**umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej**

w terminie od 11.04.2023r. do 18.04.2023r.

pieczęć i podpis:

DYREKTOR  
Henryk Gmituczuk

Sprawę prowadzi:

Młodszy Specjalista Emilia Parchomiuk

tel. 83 342 70 54, 532 032 264

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej, ul. Sitnicka 71, 21-500 Biała Podlaska

tel.: +48 (83) 342 70 50 | faks: +48 (83) 343 40 87 | e-mail: zz-bialapodlaska@wody.gov.pl