

Znak postępowania: **PI.271.1.12.2025**

**- do wszystkich Wykonawców -**

**dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne pn. „**Wykonanie nawierzchni bitumicznej wybranych odcinków dróg**”.

- A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający:** Gmina Łuków, ul. Świdarska 12, 21-400 Łuków, przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – dalej „SWZ” wraz z udzielonymi odpowiedziami.

**Pytania z dnia 19.09.2025 r.:**

**Pytanie nr 1:**

1. Czy zamówienie obejmuje wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wszystkich części?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 2:**

Dot. cz. 7: Wg SWZ zadanie polega na wykonaniu nakładki bitumicznej gr. 5 cm. Przedmiar robót wskazuje wykonanie warstwy ścieralnej gr 4 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza konieczność wykonania nakładki bitumicznej gr. 5 cm. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy.

**Pytanie nr 3:**

Dot. cz. 7: Które pozycje przedmiaru uwzględniają odtworzenie nawierzchni bitumicznej po wykonanej kanalizacji sanitarnej?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z pkt 4.4 SWZ wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wskazane jest aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie i na tej podstawie oraz podanym opisie robót sporządził ofertę, dołączając dokument obliczenia ceny.

**Pytanie nr 4:**

Dot. cz. 7: Prosimy uzupełnić przedmiar robót o regulację urządzeń 11 szt. studni ks i 11 szt. zaworów wodociągowych.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z pkt 4.4 SWZ wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wskazane jest aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie i na tej podstawie oraz podanym opisie robót sporządził ofertę, dołączając dokument obliczenia ceny.

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.**
- C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.**

**WÓJT**  
*M. Osiak*  
**mgr Mariusz Osiak**  
.....  
(podpis kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)