

Znak postępowania: **PI.271.1.11.2026**

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 102351L od km 1+145,00 do km 1+605,00 i drogi /dz. nr 759/ od km 0+019,00 do km 0+289,00 w miejscowości Gręzówka”.

- A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zmian.), – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający:** Gmina Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków, przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – dalej „SWZ” wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytania z dnia 02.07.2026 r.:

1. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie opisu pozycji 18 d.3. „Podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 20 cm” Czy chodzi o warstwę podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm?

Odpowiedź:

Pozycja 18. D3 dotyczy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie.

2. Droga gminna [dz. nr 759] od km 0+044,20 do km 0+289,00. Zaprojektowano m.in. warstwę podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. W tym celu należy wykonać koryto z wyprofilowaniem i zagęszczaniem podłoża. Czy przedmiar robót poz. 10 d.2 Roboty ziemne uwzględnia wykonanie koryta na tym odcinku? Jeżeli nie zwracamy się z prośbą o zwiększenie pozycji o ilość ok. 270m³.

Odpowiedź:

Pozycja 10 d.2 dotyczy Robót ziemnych polegających na min. wykonaniu koryta z wyprofilowaniem i zagęszczeniu podłoża robót występujących w całym zadaniu. Zgodnie z pkt 4.4 SWZ wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Prace niezbędne do wykonania należy oszacować we własnym zakresie.

3. Droga gminna [dz. nr 759] od km 0+044,20 do km 0+289,00. Z racji braku ograniczeń tonażowych drogą będą poruszały się pojazdy ciężarowe, co może skutkować przedwczesnym wystąpieniem uszkodzeń eksploatacyjnych. Zwracamy się z prośbą o weryfikację rozwiązań projektowych, ewentualnie

wprowadzenie zmian polegających na obramowaniu nawierzchni z bruku np. opornikiem na ławie betonowej z oporem.

Odpowiedź:

Prace niezbędne do wykonania trwałej nawierzchni odpornej na wystąpienie przedwczesnych uszkodzeń mechanicznych min. w okresie gwarancyjnym należy oszacować we własnym zakresie. Zamawiający przychylił się do sugestii za oporowania nawierzchni lecz nie poprzez zastosowanie obramowania nawierzchni bruku opornikiem na ławie betonowej z oporem a bezpośrednim oporem betonowym klasy C16/20. Zgodnie z pkt 4.4 SWZ wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy.

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.**
- C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.**

WÓJT
M. Osiak
mgr **Mariusz Osiak**
.....
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)