Ob. Nr 3B
REAKTOR
21/24/H51

Ob. Nr 3A
REAKTOR
21/24/H51

Ob. Nr 6

Przejście przewodu na poziom przyziemia Następnie otwór należy szczelnie zamknąć

Odpływ ścieków do reaktora 3B HDPE ø200 PN1

Sprowadzenie powietrza na poziom parteru. (Po wykonaniu przejście uszczelnić)

Przejście przewodu na poziom przyziemia Następnie otwór należy szczelnie zamknąć

Odpływ ścieków do reaktora 3A HDPE ø200 PN1

Cokół betonowy (według proj. AK)

Powietrze od DM-7.02.2 HDPE ø110 PN10

Powietrze od DM-7.02.1 HDPE ø63 PN10

DM-7.02.1

DM-7.02.2

Wykonać cokół betonowy 150x200x10cm (według proj. AK)

Pomost komunikacyjny

Pomost komunikacyjny

Rewizja

ZA-6.02.1 DN 100

SP-6.02.1

PS-6.02.1

SI-6.02.1

ZM-6.02.1

DM-6.02.1

PKH-6.02.1

ZM-6.02.2

Odprowadzenie odcieków z prasopł. zaślepiony koniec r. PVC-U ø110

DM-6.01.1

PKH-6.01.1

ZM-6.01.1

ZM-6.01.2

PS-6.01.1

SP-6.01.1

SI-6.01.1

ZA-6.01.1 DN 100

Rewizja

Odprowadzenie tłuszczu z sitopiaskownika do kontenera przejście przez strop HDPE ø110 PN1 Następnie otwór należy szczelnie zamknąć

Odprowadzenie tłuszczu z sitopiaskownika do kontenera przejście przez strop HDPE ø110 PN1 Następnie otwór należy szczelnie zamknąć

Odprowadzenie pulpy piasku do SR-6.01 Rura DN65(76,1x3) stal gat.1.4301

Dopr. ścieków sur. Rura DN100(114,3x3) stal gat.1.4301 Rz.osi=+5,45

ZM-6.01.3

MI-6.01.1

SR-6.01.1

Rz.osi=+5,45

SL-6.01.1 L=3,35m

SL-6.01.2 L=2,40m

Rz.osi=+5,45

Rz.osi=+5,25

Odcieki z separatora rew. HDPE ø110/ø160 (wprowadzić w kielich PVC-U ø160)

Woda technologiczna z poziomu przyziemia PP DN40

Dopr. ścieków sur. z poziomu przyziemia 2x DN100(114,3x3) stal gat.1.4301

Odprowadzenie pulpy piasku do SR-6.01 Rura DN65(76,1x3) stal gat.1.4301

Silos wapna ZW-7.01

RT-06.1 RT-06.2 RT-07.2

+2,40 +2,80 −2,30 +3,35 +3,25 +3,00

±0,00 = 162,30 m n.p.m.

UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym
UWAGA: Rury Arot poza zakresem dostawy technologii

UWAGA: W pomieszczeniach technologicznych posadzki wykonać z gresu, wykoczenie ścian – glazura. SZCZEGÓŁY W OPISIE TECHN. BRANŻY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis

Nazwa inwestycji:
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sięciaszka Druga, gmina Łuków

Adres inwestycji:
Miejscowość: Sięciaszka Druga
działka nr: 10, 11
jednostka ewidencyjna: Łuków - gmina 061105_2
obręb: Sięciaszka Druga 0022
Branża: TECHNOLOGIA

Indeks	Data	Rys. Nr
00	22.11.2022r.	R00 P 11.310/22
Faza: PT	Skala: 1:50	TE14.00

Rysunek:
BUDYNEK TECHNICZNY. RZUT ANTRESOLI CIĄGI TECHNOLOGICZNE

	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował:	mgr inż. Daniel Baran	MAZ/0200/POOS/07	
Sprawdził:	mgr inż. Sławomir Baran	MAZ/0400/PWOS/09	

PRO-SANIT Biuro Usług Inżynieryjnych
Daniel Baran
08-400 Garwolin, ul. Jagodzińska 53
tel. 606364645

UWAGA:
Oznaczenia: PE, HDPE, st.1.4301 (OH18N9), PVC, PVC-U, SPIRO, PN1, PN10, PN16, HA, HA (chrom), EA, BA, B/I, B/II, B/III, A15 patrz tabela równoważnych symb. TPRdEl

KOPIA ROBOCZA