



S01




Oznaczenie urządzenia	1	2	3	4	5
Opis	WLZ kier. TR1	Ochronniki przepięć typ 1+2	Kontrola napięcia	Zegar astronomiczny	Oświetlenie terenu REZERWA
Typ kabla	YKY	YAKXS			
Przekrój przewodu	5x16	4x25			




Oznaczenie urządzenia	6	7	8	9	10	11	12	13
Opis	Gniazdo 400V 32A 5P	Gniazdo 400V 16A 5P	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Zasilacz monitoringu	Pompa-zbiornik na wody opadowe
Typ kabla	LgY	LgY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDYp	YDYp
Przekrój przewodu	5x4	5x4	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5






S02



Oznaczenie urządzenia	1	2	3	4	5
Opis	WLZ kier. TR1	Ochronniki przepięć typ 1+2	Kontrola napięcia	Zegar astronomiczny	Oświetlenie terenu REZERWA
Typ kabla	YKY	YAKXS			
Przekrój przewodu	5x16	4x25			



Oznaczenie urządzenia	6	7	8	9	10	11	12	13
Opis	Gniazdo 400V 32A 5P	Gniazdo 400V 16A 5P	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Zasilacz monitoringu	WLZ ZK-W
Typ kabla	LgY	LgY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDYp	YKY
Przekrój przewodu	5x4	5x4	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	5x10



NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO CENTRUM KULTURY , ZBIORNIKA NA ŚCIEKI sanitarne o poj.10m ³ , ZBIORNIKA NA WODY OPADOWE o poj.10m ³ , 44 MIEJSC POSTOJOWYCH Z DOJAZDEM O UTWARDZONEJ NAWIERZCHNI			
ADRES: Świdry , gm. Łuków, nr ewid. działek 417/2, 417/4, 418/2, 418/4 Jedn.ewid.: 061105 2-gmina Łuków, Obręb: 0030 Świdry			
TYTUŁ: ZŁĄCZA KABLOWE		SKALA: -	NUMER: E-4
mgr inż. Dariusz Kędziora	inst. elektr. LUB/0037/PWBE/18	DATA 11/2025	PODPIS
mgr inż. Michał Kalinowski	inst. elektr. LUB/0115/PWBE/17	DATA 11/2025	