

Znak postępowania: **PI.271.1.4.2025**

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa dróg gminnych w miejscowości Dąbie (etap II) i Karwacz**”.

- A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający:** Gmina Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków, przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – dalej „SWZ” wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytania z dnia 07.03.2025 r.:

Pytanie nr 1:

1. Karwacz. W przedmiarze w pozycji 74 d.6.5 jest informacja o skablowaniu linii światłowodowej. Prosimy o załączenie do dokumentacji projektu przebudowy linii światłowodowej wraz z warunkami i uzgodnieniem od właściciela światłowodu.

Odpowiedź:

W załączniku mapa z uzgodnieniem. Właściciel światłowodu dokona przebudowy we własnym zakresie.

Pytanie nr 2:

2. Dąbie II. W załączonym Projekcie Zagospodarowania Terenu oraz Warunkach z PGE przy przebudowie linii SN jest zapis o budowie kanalizacji światłowodowej. W przedmiarze występuje także budowa samego światłowodu. Prosimy o potwierdzenie, że w projektowanej kanalizacji ma być umieszczony kabel światłowodowy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.


Pytanie nr 3:

3. Dąbie II. Prosimy o potwierdzenie typów słupów SN. W PZT są to słupy Kog-13,5/20/E, w przedmiarze - Kg-13,5/25/E.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza słupy Kg-13,5/25/E.

- B. **Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.**
- C. **Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.**

WÓJT

mgr Mariusz Osiak
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)